



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 08 04 17955 017

Zertifikatsinhaber: **Omicron electronics GmbH**
Oberes Ried 1
6833 Klaus
ÖSTERREICH

**Produktions-
stätte(n):** 17955

Prüfzeichen:



Produkt: **Elektronische Meßgeräte
(Mess- und Prüfgeräte, Signalgeneratoren)**

Modell(e): **CMC 256plus, CMC 356**

Kenndaten:

Nennspannung:	100-240V	
Nennfrequenz:	50/60Hz	
Nennstrom:	12-10A	
Nennausgang:	CMC 256plus:	4x300V/6x12,5A
	CMC 356:	4x300V/6x32A
Schutzklasse:	I	

Geprüft nach: EN 61010-1:2001

Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Verwendung des GS-Zeichens ist erlaubt bis zum angegebenen Zeitpunkt, die Verwendung des TÜV-Marks ist unbefristet, sofern das Zertifikat nicht gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 028-71323900-100

GS-Zeichen gültig bis: 2013-04-07

Datum, 2008-04-09

Seite 1 von 1

